

## Specyfikacja - drzwi stalowe płaszczone przeciwpożarowe pomiędzy halą a budynkiem biurowym

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne EIS 60, wymiar 90x200, prawe | 1 szt. |
| 2. Drzwi przeciwpożarowe EI 60, wymiar 90x200, prawe               | 1 szt. |
| 3. Drzwi przeciwpożarowe EI 60, dwustrzydłowe, wymiar 180x240      | 1 szt. |

### Wyposażenie musi zawierać:

- ościeżnicę narożną z uszczelką przylgową malowaną proszkowo (grubość blachy 1,5mm),
- skrzydło z blachy ocynkowanej (grubości blachy 0,70-0,75mm), pokrytej powłoką poliestrową, zabezpieczone folią protekcyjną z wypełnieniem ognioodpornym (wełna mineralna o odpowiedniej gęstości),
- dwa bolce przeciwwyważeniowe,
- jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką i trzema kluczami oraz klamką,
- dwa zawiasy z regulacją wysokości, w tym jeden samozamykający,
- listwa transportowa,
- kolor grafit,
- klamka standard,
- samozamykacz,
- odbój.

Drzwi zaznaczono na rzucie parteru budynku.

